

**Città di Piacenza**  
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. 3135

All n. /

Pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP Città di Piacenza

**A tutti gli interessati**

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO EDILIZIO DELL'IMMOBILE DI VIA GASPARE LANDI N.8, PIACENZA DA DESTINARE A STRUTTURA SOCIO-SANITARIA DEDICATA AD UTENTI AFFETTI DA AUTISMO - CIG N. 6750200940 - Codice CUP: G31E15001130009.  
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO DA N. 48 A N. 52**

Si riportano di seguito le richieste di chiarimento, con le relative risposte, pervenute alla scrivente Stazione appaltante. Si richiamano interamente quelle precedentemente fornite (da n. 1 a n. 8, da n. 9 a n. 26, da n. 27 a n. 32 e da n. 33 a n. 35, da n. 36 a n. 47) nelle note Prot. n. 2816 del 25.08.2016, Prot. n. 2854 del 02.09.2016, Prot. n. 2915 del 08.09.2016, Prot. n. 2969 del 12.09.2016 e Prot. n. 3090 del 21.09.2016, pubblicate sul sito istituzionale dell'ASP.

\*\*\*

48. Richiesta di chiarimento: “...l'allegato 6 relativo al sopralluogo al punto 2 dobbiamo presentare un'ulteriore dichiarazione in quanto nel disciplinare vi è scritto che comporta l'esclusione la dichiarazione incompleta del seguente punto, oppure è sufficiente presentare l'allegato 6 firmato in sede di sopralluogo??

*inoltre nel disciplinare di gara al punto 6) le dichiarazioni ai punti a) e b) sono da produrre con autocertificazioni oppure vi è un modulo predisposto della stazione appaltante??”*

48. Chiarimento: In merito al quesito posto si sottolinea che:

a) E' sufficiente completare l'allegato 6. Si precisa che la dichiarazione relativa all'ultimo punto del comma 2 dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010 (ovverosia dichiarazione consistente nell' avere effettuato, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto) è presente nel punto 2) dell'Allegato 6.

b) Per le dichiarazioni di cui al punto 6, lett. a) e b), si rimanda al chiarimento n.20, punto 6, di cui alla nota Prot. n. 2854 del 02.09.2016, pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. Nello specifico è sufficiente un'autodichiarazione del partecipante che attesti quanto richiesto nel predetto punto 6) del disciplinare di gara.

\*\*\*


49. Richiesta di chiarimento: “...con la presente siamo a chiedere un chiarimento per quanto riguarda la polizza definitiva.

*Nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 33 al comma due .... pare che la cauzione definitiva debba includere anche le coperture RC previste dallo S.T. 2.3 ...*

*Potete farci sapere se è un refuso?”*

49. Chiarimento: Si precisa che le coperture RC non sono da includere nella cauzione definitiva.

\*\*\*



50. Richiesta di chiarimento: "... in riferimento alla gara in oggetto con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti :

*L'importo degli oneri della sicurezza aziendali interni dove va inserito?*

*Possiamo inserirlo con relativa dichiarazione insieme alla lista delle lavorazioni all'interno della busta (offerta economica)?"*

50. Chiarimento: Si precisa che gli oneri della sicurezza sono un importo fisso, non ribassabile e non ricompreso nell'importo soggetto a ribasso, così come le opere in economia indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza interni non è obbligatorio inserire dichiarazione specifica.

\*\*\*

51. Richiesta di chiarimento: ... Chiediamo .... conferma della data del termine di presentazione dell'offerta in quanto sul Bando di gara viene indicato il giorno 27/09/2016 alle ore 12,30 (Pag. 2), sul Disciplinare viene indicato il giorno 27/09/2016 alle ore 12.30 (Pag. 3) e sempre sul Disciplinare a pag. 7 viene indicato il giorno 26/09/2016 ore 12.30"

51. Chiarimento: Come previsto dal bando di gara, nel disciplinare, nelle ulteriori precisazioni rese dalla Stazione Appaltante nella nota Prot n. 2816 del 25.08.2016 e nel chiarimento n. 20, punto 1), di cui alla nota Prot. n. 2854 del 02.09.2016 (pubblicate sul sito istituzionale dell'ASP), il termine ultimo per presentare le offerte è il giorno 27.09.2016, ore 12.30.

\*\*\*

52. Richiesta di chiarimento:

*Il CSA, al punto A10 Serramenti in alluminio taglio termico Domal Top TB65,precisa:*

1. "tutti i serramenti dovranno essere muniti di veneziana interna protetta da lastra di vetro applicata sopra al serramento"

*Domanda: s'intende una classica veneziana posta internamente al vetro del serramento?*

2. "sia il telaio maestro che le ante mobili o fisse dovranno essere muniti di rinforzo con un profilo scatolare in acciaio zincato dello spessore di 8/10"

*Domanda: si può avere un disegno del particolare del rinforzo?*

52. Chiarimento: La veneziana tradizionale dovrà essere inserita all'esterno della vetrocamera che compone il serramento, protetta da ulteriore vetro esterno.

Il particolare del rinforzo verrà fornito in fase esecutiva alla ditta appaltatrice in quanto non ritenuto rilevante al fine della valutazione dell'offerta.

\*\*\*

Ringraziando, si porgono  
Distinti Saluti

Piacenza, li 23 SET. 2016

**Il RUP**  
(Ing. Matteo Stragliati)